

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Dostawa i montaż systemu parkingowego dla IBIB PAN.
(Ozn. sprawy: DT.OT/230/03/2026)

W dniu 1 kwietnia 2026r. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, Zamawiający wyjaśnia co następuje.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza doprowadzenie przewodu do par urządzeń oraz zabezpieczenie osobnym wyłącznikiem nadprądowym zestawu terminal-szlaban, terminal-szlaban?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy pod warunkiem: osobny wyłącznik na każdą parę (nie jeden na całość), dobór z 20% rezerwą mocy.

Pytanie 2:

Czy ręczne otwarcie szlabanu przy pomocy kluczyka do wysprzęglenia napędu jest traktowane jako użycie narzędzia? - czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza szlabany z czasem otwarcia/zamknięcia w zakresie 2s-6s?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza szlabany w zakresie temperaturowym -20 do 55 stopni Celsjusza?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak, dopuszczamy.

Pytanie 5:

Pętle indukcyjne działają jako wykrywacz metalu w związku z tym nie ma możliwości zabezpieczenia osób w obrębie działania szlabanu. Czy Zamawiający wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci radarów wykrywających ludzi lub dodatkowych par fotokomórek

Wyjaśnienie Zamawiającego

Wymagamy dodatkowego zabezpieczenia aby szlaban nie zamknął się pod przechodzącym człowiekiem.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza wymianę kostki brukowej (uszkodzenia związane z ułożeniem pętli indukcyjnych oraz brak dostępności zastosowanego wzoru) - zastąpienie innym wzorem o zbliżonym kolorze?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak, dopuszczamy.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia opis w pkt 6.1. Prace elektryczne i teletechniczne (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia).